



Проверка по факту взрыва овощехранилища завершена

15.02.2010 Горномарийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Марий Эл проведена проверка по факту взрыва в овощехранилище Шиндырьской общеобразовательной школы. Расположенным на территории школы овощехранилищем пользовались фермеры. В связи с холодами 24 января 2010 года они установили в помещении газовый обогреватель. 29 января 2010 года двое фермеров и их знакомый зашли в овощехранилище. После замены газового баллона, для поджога теплогенератора один из них зажег зажигалку. В это время произошло воспламенение скопившегося внутри помещения овощехранилища газа, в результате чего обрушились железобетонные перекрытия потолка.

Пострадавшие были извлечены из-под завалов спасателями и доставлены в больницу. От полученных повреждений один из фермеров скончался. Проверкой установлено, что горелка обогревателя потухла из-за нехватки кислорода, а газ продолжал поступать в помещение из баллона, постепенно скапливаясь. От источника открытого огня, произошло возгорание скопившегося газа. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

15 Апреля 2010

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/611746>